

atmoMAG

MAG mini ...4/1 I, MAG ...4/1 I



Szerelési és karbantartási útmutató

Tartalom

1	Biztonság	3	8.7	Áramlásbiztosító tisztítása	17
1.1	Tevékenységre vonatkozó figyelmeztetések	3	8.8	A hőcserélő leszerelése	17
1.2	Rendeltetésszerű használat	3	8.9	A hőcserélő tisztítása	17
1.3	Általános biztonsági utasítások	3	8.10	A sérülések javítása a hőcserélő bevonatán	18
1.4	Előírások (irányelvek, törvények, szabványok)	5	8.11	Vízszelap ellenőrzése	18
2	Megjegyzések a dokumentációhoz	6	8.12	Hőterhelés ellenőrzése	18
2.1	Tartsa be a jelen útmutatóhoz kapcsolódó dokumentumokban foglaltakat	6	8.13	Maximális hőterhelés beállítása	19
2.2	A dokumentumok megőrzése	6	8.14	Elemcsere	20
2.3	Az útmutató érvényessége	6	8.15	Az ellenőrzési és karbantartási munkák befejezése	20
3	A termék leírása	6	8.16	A termék tömítettségének ellenőrzése	20
3.1	Adatok az adattáblán	6	9	Üzemen kívül helyezés	20
3.2	A termék felépítése	6	10	A csomagolás ártalmatlanítása	20
3.3	CE-jelölés	7	11	Vevőszolgálat	20
4	Szerelés	7	Melléklet	21	
4.1	A szállítási terjedelem ellenőrzése	7	A	Üzembe helyezési ellenőrzőlista	21
4.2	Fali előtelepítés	7	B	Zavarelhárítás	21
4.3	Minimális távolságok a szereléshez és karbantartáshoz	7	C	Gázbeállítási táblázatok	22
4.4	Méretek	9	D	I típus bekötési kapcsolási rajz	23
4.5	A felszerelési helytel szemben támasztott követelmények	11	E	Felülvizsgálati és karbantartási időintervallumok	24
4.6	A termék burkolatának leszerelése	11	F	Műszaki adatok	24
4.7	A termék burkolatának felszerelése	11	Címszójegyzék	27	
4.8	A termék felakasztása	11			
5	Telepítés	11			
5.1	A gázcsoporra vonatkozó megjegyzések	12			
5.2	A PB-gáz tartály légtelenítése	12			
5.3	A megfelelő gázcsoport használata	12			
5.4	A csatlakozók bekötésének sorrendje	12			
5.5	Az égéstermék cső csatlakoztatása	12			
6	Üzembe helyezés	13			
6.1	Első üzembe helyezés	13			
6.2	Víz térfogatáram ellenőrzése, ha szükséges beállítása	13			
6.3	Átállítás más gázfajtára	13			
6.4	Az égéstermék szenzor működésének ellenőrzése	13			
6.5	A gáz csatlakozási nyomásának ellenőrzése	14			
6.6	A tömítettség ellenőrzése	15			
6.7	A termék átadása az üzemeltetőnek	15			
7	Zavarelhárítás	15			
7.1	Hiba felismerése és elhárítása	15			
7.2	A termék hibaelhárítása	15			
8	Ellenőrzés és karbantartás	15			
8.1	Pótalkatrészek beszerzése	15			
8.2	A termék leürítése	15			
8.3	Az égő leszerelése	15			
8.4	Égő tisztítás	16			
8.5	Fűvókacső megtisztítása	16			
8.6	Áramlásbiztosító leszerelése	17			

1 Biztonság

1.1 Tevékenységre vonatkozó figyelmeztetések

A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályozása

A műveletekre vonatkozó figyelmeztetések osztályozása az alábbiak szerint figyelmeztető ábrákkal és jelzőszavakkal a lehetséges veszély súlyossága szerint történik:

Figyelmeztető jelzések és jelzőszavak



Veszély!

Közvetlen életveszély vagy súlyos személyi sérülések veszélye



Veszély!

Áramütés miatti életveszély



Figyelmeztetés!

Könnyebb személyi sérülés veszélye



Vigyázat!

Anyagi és környezeti károk kockázata

1.2 Rendeltetésszerű használat

Szakszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használat esetén a felhasználó vagy harmadik személy testi épségét és életét fenyegető veszély állhat fenn, ill. megsérülhet a termék, vagy más anyagi károk is keletkezhetnek.

A termék hőtermelőként melegvízkészítésre van tervezve.

A készülék típusától függően az ebben az útmutatóban megnevezett termékek csak a kapcsolódó dokumentumokban felsorolt levegő-/égéstermék elvezető rendszer tartozékokkal együtt telepíthetők és üzemeltethetők.

A termék járművekben, pl. mobilházakban vagy lakókocsikban való használata nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem minősülnek járműnek azok az egységek, amelyeket tartósan és helyhez kötötten telepítettek (ún. helyhez kötött telepítés).

A rendeltetésszerű használat a következőket jelenti:

- a termék, valamint a rendszer összes további komponenseihez mellékelt üzemeltetési, szerelési és karbantartási útmutatónak figyelembe vétele
- a termék- és rendszerengedélynek megfelelő telepítés és összeszerelés

- az útmutatókban feltüntetett ellenőrzési és karbantartási feltételek betartása.

A rendeltetésszerű használat a fentieken kívül az IP-kódnak megfelelő szerelést is magába foglalja.

A jelen útmutatóban ismertetett használattól eltérő vagy az azt meghaladó használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül. Nem rendeltetésszerű használatnak minősül a termék a termék minden közvetlen kereskedelmi és ipari célú használata.

Figyelem!

Minden, a megengedettől eltérő használat tilos.

1.3 Általános biztonsági utasítások

1.3.1 Nem megfelelő szakképzettség miatti veszély

A következő munkálatokat csak a megfelelő végzettséggel rendelkező szakember végezheti:

- Szerelés
 - Szétszerelés
 - Telepítés
 - Üzembe helyezés
 - Ellenőrzés és karbantartás
 - Javítás
 - Üzemen kívül helyezés
- A technika jelenlegi állása szerint járjon el.

1.3.2 A szivárgó gáz életveszélyt jelent

Ha az épületben gázszag érezhető:

- Kerülje el, hogy a helyiségben gázszag keletkezessen.
- Nyissa ki az ajtókat és ablakokat és gondoskodjon huzatról.
- Kerülje nyílt láng (pl. öngyújtó, gyufa) használatát.
- Tilos a dohányzás.
- Ne használjon villamos kapcsolót, hálózati csatlakozódugót, csengőt, telefont és egyéb hangszórós kaputelefont az épületben.
- Zárja el a gázóra gázcsapját vagy a központi gázelzáró csapot.
- Feltétlenül telepítsen gázelzáró csapot a termék előtt.
- Kopogással vagy hangos szóval figyelmeztesse a ház lakóit.



- ▶ Haladéktalanul hagyja el az épületet és akadályozza meg, hogy mások bemenjenek.
- ▶ Amint kijutott az épületből, értesítse a tűzoltókat és a rendőrséget.
- ▶ Értesítse a gázszolgáltató vállalat ügyeletét egy, az épületen kívül elhelyezett telefonkészülékről.

1.3.3 Életveszély a talajszint alatt összeszerelt berendezés tömítetlensége miatt

A PB-gáz összegyűlik a talajszinten. Ha a terméket a talajszint alatt szerelik össze, akkor tömítetlenség esetén a PB-gáz összegyűlhet a helyiségben. Ebben az esetben robbanásveszély áll fenn.

- ▶ Biztosítsa, hogy a PB-gáz semmi esetre se juthasson ki a termékből vagy a gázvezetékéből.

1.3.4 Ledugult vagy tömörtelen égéstermék-elvezetés miatti életveszély.

A telepítés során elkövetett kivitelezési hibák, a bekövetkező sérülések, illetve a nem megfelelő telepítési hely esetén a készülékből égéstermék juthat ki, amely mérgezést okozhat.

Ha az épületben égéstermék szag érezhető:

- ▶ Nyisson ki minden hozzáférhető ajtót és ablakot, és gondoskodjon huzatról.
- ▶ Kapcsolja ki a terméket.
- ▶ Ellenőrizze a termék és az épület égéstermék-elvezető rendszerét.

1.3.5 A robbanékony és lobbanékony anyagok életveszélyt jelentenek

- ▶ Ne használja a terméket robbanékony vagy lobbanékony anyagokat (pl. benzin, papír, festékek) tároló helyiségekben.

1.3.6 Mérgezés veszélye az égési levegő nem megfelelő hozzávezetése miatt

Feltétel: A helyiség levegőjétől függő üzemeltetés

- ▶ Biztosítsa a termék felállítási helyiségében a tartósan akadálytalan és elegendő mennyiségű levegő beáramlását a vonatkozó légellátási követelményeknek megfelelően.

1.3.7 Korrózió okozta károsodás veszélye a helyiség nem megfelelő levegője vagy a rossz égési levegő miatt

A spray-k, oldószerek, klórtartalmú tisztítószerek, festékek, ragasztók, ammóniavegyületek, porok és hasonlóak a termék, ill. az égéstermék vezető korrózióját okozhatják.

- ▶ Biztosítsa, hogy az égéshez használt levegő vezetékebe ne kerülhessen fluor, klór, kén, porok stb.
- ▶ Gondoskodjon róla, hogy a felállítás helyén ne tároljanak vegyi anyagokat.
- ▶ Ha a terméket fodrászatokban, festő- vagy asztalosműhelyekben, tisztítóüzemekben vagy ezekhez hasonló körülmények között kívánja felszerelni, akkor olyan elszeparált felállítási helyiséget kell választani, amelyben a helyiséglevegő technikailag mentes a vegyi anyagoktól.
- ▶ Gondoskodjon arról, hogy az égéstermék elvezetése ne olyan kéményen keresztül történjen, amelyet korábban olajkazánnal, vagy más olyan fűtőberendezéssel használtak, amely a kémény elvizesedését okozhatta.

1.3.8 Mérgezés veszélye az égéstermék felügyelő berendezés hiánya miatt

Kedvezőtlen körülmények között égéstermék kerülhet a felállítási helyiség levegőjébe. Az égéstermék felügyelő berendezés ebben az esetben kikapcsolja a hőtermelőt. Ha nincs égéstermék felügyelő berendezés, akkor a hőtermelő tovább működik.

- ▶ Semmi esetre se helyezze üzemben kívül az égéstermék felügyelő berendezést.

1.3.9 Életveszély a szekrénszerű beépítés miatt

Helyiséglevegőtől függő üzemeltetés esetén a szekrénszerű beépítés veszélyes helyzetet okozhat.

- ▶ Bizonyosodjon meg arról, hogy a termék az égéshez elegendő égési levegőt kap.

1.3.10 Fagyveszély miatti anyagi kár

- ▶ Ne szerelje be a terméket fagyveszélyes helyiségbe.





1.3.11 Életveszély hiányzó biztonsági berendezések miatt

Az ebben a dokumentumban található vázlatokon nem szerepel minden, a szakszerű telepítéshez szükséges biztonsági berendezés.

- ▶ Telepítse a szükséges biztonsági berendezéseket a rendszerben.
- ▶ Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványokat, irányelveket és törvényeket.

1.3.12 Égési vagy forrázási sérülések veszélye a forró alkatrészek miatt

- ▶ Minden alkatrészen csak akkor végezzen munkát, ha az már lehűlt.

1.3.13 Mérgezés és égési sérülések veszélye a kilépő forró égéstermékek miatt

- ▶ A terméket csak a teljesen felszerelt égéstermék vezetővel üzemeltesse.
- ▶ A terméket csakis felszerelt és zárt elülső burkolattal üzemeltesse, kivéve a rövid ideig tartó vizsgálatok alatti működtetést.

1.3.14 Anyagi kár kockázata nem megfelelő szerszám használata révén

- ▶ Szakmai szempontból megfelelő szerszámot használjon.

1.4 Előírások (irányelvek, törvények, szabványok)

- ▶ Vegye figyelembe a nemzeti előírásokat, szabványokat, irányelveket, rendeleteket és törvényeket.



2 Megjegyzések a dokumentációhoz

2.1 Tartsa be a jelen útmutatóhoz kapcsolódó dokumentumokban foglaltakat

- Feltétlenül tartson be minden, a rendszer részegységeihez tartozó üzemeltetési és szerelési útmutatót.

2.2 A dokumentumok megőrzése

- Jelen útmutatót, valamint az összes, vele együtt érvényes dokumentumot adja át a rendszer üzemeltetőjének.

2.3 Az útmutató érvényessége

Ez az útmutató kizárólag az alábbiakra érvényes:

Termék – cikkszám

MAG mini 114/1 I(H-HU)	0010022600
MAG 144/1 I(H-HU)	0010022605

3 A termék leírása


3.1 Adatok az adattáblán

Az adattábla gyárilag elől, az áramlásbiztosítón, a termék burkolata alatt van elhelyezve.


Adatok az adattáblán	Jelentés
MAG	Termékkategória
11/14	Teljesítmény l/perc egységben
-4/1	Kéménycsatlakozás/termékgeneráció
I	Elektromos gyújtással és elemmel
atmoMAG	Terméksor
B11 BS típus	Engedélyezett készülék típus
kat. I	Egygázos készülék
II. kategória	Többféle gázhoz alkalmas készülék
2H 3P	Gázkategória
G20/31	Engedélyezett gázfajták csatlakozási nyomásokkal
P _{nom.}	Maximális hőteljesítmény
P _{min.}	Minimális hőteljesítmény
Q _{nom.}	Maximális hőterhelés
Q _{min.}	Minimális hőterhelés
P _{w max.}	Maximálisan megengedett víznyomás
Sorozatszám	7–16. számjegy = a termék cikkszáma

3.2 A termék felépítése

Érvényesség: MAG mini 114/1 I(H-HU)



1	Áramlásbiztosító	7	Gázarmatúra
2	Égéstermék szenzor	8	Teljesítmény-forgókapcsoló
3	Biztonsági hőmérséklet-határoló	9	Főkapcsoló
4	Hőcserélő	10	Elemrekesz (nem látható)
5	Égő	11	Kapcsolódoboz
6	Térfogatáram-választó/Hőmérséklet-választó	12	Gyújtóelektroda
		13	Ionizációs elektróda



1	Áramlásbiztosító	7	Gázarmatúra
2	Égéstermék szenzor	8	Teljesítmény-forgókapcsoló
3	Biztonsági hőmérséklet-korlátozó	9	Főkapcsoló
4	Hőcserélő	10	Elemtartó rekesz
5	Égő	11	Kapcsolódoboz
6	Térfogatáram-választó/Hőmérséklet-választó	12	Gyújtóelektróda
		13	Ionizációs elektróda

3.3 CE-jelölés



A CE-jelölés dokumentálja, hogy a termékek a megfelelőségi nyilatkozat alapján megfelelnek a vonatkozó irányelvek alapvető követelményeinek.

A megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál megtekinthető.

4 Szerelés

4.1 A szállítási terjedelem ellenőrzése


1. Vegye ki a terméket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze a szállítási terjedelem teljességét és sértetlenségét.

4.1.1 Szállítási terjedelem


Mennyiség	Megnevezés
1	Gázüzemű, átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék
1	Hozzácsomagolt csatlakozó tartozékok
1	Dokumentációk

Mennyiség	Megnevezés
1	Elem (monocellás D/LR20) Tudnivaló Az elem az alsó hungarocell bélelésben van elhelyezve.

4.2 Fali előtelepítés




Falon belüli szerelés



Falon kívüli szerelés

- Szerelje fel a csatlakozásokat a következő sorrendben:
 - 1 = hidegvíz-csatlakozó, R 1/2
 - 2 = gázcsatlakozó
 - 3 = melegvíz-csatlakozó, R 1/2
- Ügyeljen a következő távolságméretekre minden termék-típusnál:
 - a = 92 mm
 - b = 85 mm
 - c ≈ 100 mm termikus elzáró berendezés nélkül
 - c ≈ 145 mm termikus elzáró berendezéssel

4.3 Minimális távolságok a szereléshez és karbantartáshoz




	Minimális távolság
A	50 mm
B	180 mm; optimális kb. 250 mm
C	20 mm; optimális kb. 50 mm
D	500 mm távolság a hőtermelőtől, hogy a karbantartási munkák elvégzéséhez könnyen hozzá lehessen férni (egy kinyitható ajtóval is megvalósítható).

A termék és az éghető részeket tartalmazó elemek között nincs szükség a minimális távolságot meghaladó távolságra.


4.4 Méretek

Érvényesség: MAG mini 114/1 I(H-HU)



Magasság, A' méret

	Magyarország
MAG mini 114/1 I(H-HU)	493 mm
MAG 144/1 I(H-HU)	658 mm




Magasság, A' méret

	Magyarország
MAG mini 114/1 I(H-HU)	493 mm
MAG 144/1 I(H-HU)	658 mm


4.5 A felszerelési helytel szemben támasztott követelmények

- ▶ Úgy válassza ki a felállítási helyet, hogy célszerű vezetékelrendezés legyen kialakítható (gázbevezetés, víz be- és elvezetés).
- ▶ Ne szerelje fel a terméket olyan készülék fölé, amelynek használata károsíthatja a gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készüléket (pl. tűzhely fölé, amelyből zsírgőzök távoznak).
- ▶ Hőszigetelje szükség esetén a falat, amelyre a terméket felszereli, ha a fal éghető anyagból, pl. fából készült, úgy, hogy a termék forró hátfala és fal közötti minimális távolság betartása megtörténjen.
- ▶ Ne szerelje fel a terméket zárt helyiségekbe.
- ▶ A terméket a padlótól legalább 1,60 m magasságban kell felszerelni. Ha ez nem lehetséges, más módon gondoskodjon a közvetlen hozzáférés elleni védelemről.

4.6 A termék burkolatának leszerelése



4.7 A termék burkolatának felszerelése



4.8 A termék felakasztása

1. Ellenőrizze a fal teherbíró-képességét.
2. Vegye figyelembe a termék teljes tömegét.
3. Csak a falhoz engedélyezett rögzítőanyagot használjon.
4. A telepítés során, szükség esetén gondoskodjon teherbíró felfüggesztő szerkezetéről.
5. Akassza fel a terméket a leírtak szerint.
6. Fúrjon furatokat a rögzítőcsavarok számára, a méretdatok figyelembevételével.
7. A termék rögzítéséhez használjon a felállítási helynek megfelelően falkapcsokat, kampókat, csavarokat vagy menetes szárazakat rögzítőanyagként.
8. A megfelelő rögzítőanyagokkal szerelje fel a termék hátfalát szilárdan a falra.

5 Telepítés



Veszély!

Forrázás- és/vagy sérülésveszély a szakszerűtlen telepítés és az ennek következtében kilépő víz miatt!

A csatlakozóvezetékek feszülései tömítetlenségeket okozhatnak.

- ▶ A csatlakozóvezetéseket feszülés-mentesen szerelje fel.
- ▶ Amennyiben a melegvíz- és hidegvíz-csatlakozáshoz műanyag csatlakozóvezetéseket használ, feltétlenül tartsa be a legfeljebb 95 °C hőmérsékleteket, és a legfeljebb 1,3 MPa (13 bar) nyomást.



Vigyázat!

Anyagi károk kockázata gázszivárgás-vizsgálat miatt!

A gázszivárgás-vizsgálat során a gázarmatúra károsodhat, ha az ellenőrzőnyomás >11 kPa (110 mbar).

- ▶ Ha a gázszivárgás-vizsgálat során a termék gázvezetékeit és gázarmatúráját is nyomás alá helyezi, akkor az ellenőrzőnyomás nem lehet nagyobb, mint 11 kPa (110 mbar).
- ▶ Ha az ellenőrzőnyomást nem tudja 11 kPa (110 mbar) értéknél kisebbre korlátozni, akkor a gázszivárgás-vizsgálat előtt zárja el a termék elé szerelt egyik gázvezető csapot.
- ▶ Ha a gázszivárgás-vizsgálat során elzárja az egyik gázvezető csapot a termék előtt, akkor nyomás-mentesítse a gázvezetőket, mielőtt ismét kinyitná ezt a csapot.

- ▶ Bizonyosodjon meg róla, hogy a rendelkezésre álló gázóra megfelel a szükséges gázáteresztő képességnek.

5.1 A gázcsoportra vonatkozó megjegyzések

A termék gyárilag arra a gázcsoportra van előzetesen beállítva, amely az adattáblán is szerepel.

Ha Ön egy olyan termékkel rendelkezik, amely földgáz üzemre van beállítva, akkor a készüléket át kell állítani, ha PB-gázzal kívánja üzemeltetni. Ehhez egy átállító készletre van szüksége. Az átállítással kapcsolatos tudnivalókat egy, az átállító készlethez mellékelte útmutató tartalmazza.

Ezeket a beállításokat és módosításokat csak megfelelően képzett szakember végezheti el.

5.2 A PB-gáz tartály légtelenítése

Ha a cseppfolyógáz-tartály rosszul van légtelenítve, gyújtási problémák jelentkezhetnek.

- ▶ Mielőtt összeállítja a terméket, győződjön meg arról, hogy a PB-gáz tartály megfelelően van légtelenítve.
- ▶ Szükség esetén forduljon a tartály feltöltőjéhez, ill. a cseppfolyós gáz szállítójához.

5.3 A megfelelő gázcsoport használata

A nem megfelelő gázcsoport a termék üzemzavar miatti lekapcsolását okozhatja. Gyújtási és égési zajok keletkezhetnek a termékben.

- ▶ Kizárólag az adattáblán feltüntetett gázcsoportot használjon.

5.4 A csatlakozók bekötésének sorrendje

1. Szerelje fel a melegvíz-csatlakozót.
2. Szerelje fel a hidegvíz-csatlakozót.
3. Szerelje fel a gázcsatlakozót.

5.4.1 Vízkömentesítés

A vízhőmérséklet emelkedésével nő a mészkicsapódás esélye is.

- ▶ Szükség esetén végezzen vízkömentesítést.

5.4.2 Hideg- és melegvíz csatlakozás telepítése



Figyelmeztetés!

Az egészséget befolyásoló tényezők veszélye az ivóvíz szennyezettsége miatt!

A tömítések maradványai, szennyeződések és más maradék anyagok ronthatják az ivóvíz minőségét.

- ▶ A termék felszerelése előtt gondosan öblítse át a hideg- és melegvízvezetőket.

- ▶ A vízcsatlakozásokat a szabványoknak megfelelően készítse el.
- ▶ A belépési hőmérséklet max. 23 °C lehet.

5.4.3 A gázcsatlakozó szerelése

- ▶ A gázvezetőket a műszaki előírások figyelembe vételével szerelje fel.
- ▶ A terméket a technika elismert szabályai szerint csatlakoztassa a gázvezetékhez.
- ▶ Távolítsa el a maradványokat a gázvezetékéből, ehhez fújja át a gázvezetőket.
- ▶ Üzembe helyezés előtt légtelenítse a gázvezetőket.
- ▶ Szakszerűen ellenőrizze a teljes gázvezeték tömítettségét.

5.5 Az égéstermék cső csatlakoztatása




Veszély!

Mérgezésveszély a távozó égéstermék miatt!

A termék nem csatlakoztatható kéményekhez vagy égéstermék-elvezető rendszerekhez (pl. műanyagcsövekhez vagy belső műanyag bevonattal ellátott csövekhez), amelyek a magas égéstermék-hőmérséklet miatt szivároghatnak.

- ▶ A terméket csak olyan, bevonat nélküli fém égéstermék-elvezető rendszerekhez és kéményekhez csatlakoztassa, amelyek elviselik a termék maximális égéstermék-hőmérsékletét.



- ▶ Csatlakoztassa a terméket egy megfelelő átmérőjű égéstermék csővel egy természetes huzattal rendelkező égéstermék elvezető rendszerhez (kéményhez).
- ▶ Helyezze be az égéstermék csövet (1) az áramlásbiztosító égéstermék-csatlakozásához (2).

6 Üzembe helyezés

6.1 Első üzembe helyezés

Az első üzembe helyezést egy vevőszolgálati technikusnak vagy egy erre feljogosított szakembernek kell elvégeznie.


- ▶ Szerelje le a termék burkolatát (→ Oldal: 11).

Érvényesség: MAG mini 114/1 I(H-HU) VAGY MAG 144/1 I(H-HU)

- ▶ Helyezzen be egy elemet a kezelési utasítás szerint.
- ▶ Az üzembe helyezés során a függelékben található ellenőrzőlista szerint járjon el.
Üzembe helyezési ellenőrzőlista (→ Oldal: 21)

6.2 Víz térfogatáram ellenőrzése, ha szükséges beállítása

1. Mérje meg a víz térfogatáramot és hasonlítsa össze az értéket a műszaki adatokban megadott értékkel.
 - az első üzembe helyezésnél
 - a mikrokapcsoló kicserélése után



2. Ha a mért érték túllépi a műszaki adatoknál megadott értéket, akkor állítsa be a térfogatáramot a mikrokapcsolón (1).
 - Az óra járásával egyező irányba történő elforgatás: az induló térfogatáram növelése
 - Elforgatás az óramutató járásával ellentétes irányba: az induló térfogatáram csökkentése


6.3 Átállítás más gázfajtára

1. Az átállítást más gázfajtára csak megfelelően képzett szakember vagy hozzáértő személy végezheti.
2. Vegye figyelembe a hatályos nemzeti előírásokat.
3. Más gázfajtára történő átállításkor kizárólag Vaillant átállító készleteket vagy Vaillant tartalékalkatrészeket használjon.
4. Tartsa be az átállító készletekkel, ill. tartalékalkatrészekkel együtt szállított dokumentáció utasításait.


6.4 Az égéstermék szenzor működésének ellenőrzése

Ha az égéstermék vezető teljesen vagy részben eldugult, vagy a helyi légnyomásviszonyok az épületben akadályozzák az égéstermék kifogástalan vezetését, akkor az égéstermék szenzor a hőmérséklet emelkedését regisztrálja, és a gázbevezetést megszakítja.

Ellenőrizze az égéstermék szenzor kifogástalan működését a következőkben leírtak szerint.



- ▶ Helyezze üzembe a terméket a termék felszerelt burkolatával.
- ▶ Forgassa el a hőmérséklet-választót (1) ütközésig az óramutató járásával megegyező irányban, és a teljesítmény-forgókapcsolót (2) ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányban a legkisebb vízmennyiség, és a maximális gázmennyiség beállításához.
- ▶ Nyisson ki egy melegvízcsapot.
- ▶ Biztosítsa, hogy a víznyomás a teszt során legalább 0,13 MPa (1,3 bar) legyen.
- ▶ Hagyja a terméket üzemben az állandósult egyensúlyi állapot eléréséig (kb. 10 perc).
- ▶ Zárja el az égéstermékutatót, pl. egy Vaillant égéstermék rekesszel. Ehhez vegye figyelembe az égéstermék rekesszhez mellékelt dokumentációt is.
 - ◁ Az égéstermék szenzornak 2 percen belül automatikusan meg kell szakítania a gázbevezetést.
- ▶ Zárja el a melegvízcsapot.
- ▶ Legalább 10 percig hagyja lehűlni az égéstermék szenzort.
- ▶ Helyezze ismét üzembe a terméket.




- ▶ Szüntesse meg a termék hibáit azáltal, hogy a melegvízcsapot ismét kinyitja, és a terméket a főkapcsoló (1) kétszeri megnyomásával ki- és ismét bekapcsolja.
- ▶ Ha a hibaelhárítás nem sikerül vagy a terméket ismét blokkolja egy biztonsági berendezés, akkor ellenőrizze a terméket vagy forduljon a Vaillant vevőszolgálatához.
- ▶ Ebben az esetben helyezze üzemben kívül a terméket.

6.4.1 Mérgezés veszélye az égéstermék felügyelő berendezés hiánya miatt

Kedvezőtlen körülmények között égéstermék kerülhet a felállítási helyiség levegőjébe. Az égéstermék felügyelő berendezés ebben az esetben kikapcsolja a hőtermelőt. Ha nincs égéstermék felügyelő berendezés, akkor a hőtermelő tovább működik.

- ▶ Semmi esetre se helyezze üzemben kívül az égéstermék felügyelő berendezést.

6.5 A gáz csatlakozási nyomásának ellenőrzése



- ▶ Zárja el a gázvezető csapot.
- ▶ Csavarja ki a tömítőcsavart (1) a mérőcsonkból a gázarmatúrán.
- ▶ Vegye ki a tömítést.
- ▶ Csatlakoztasson egy manométert a gázarmatúra mérőcsonkjára.
- ▶ Nyissa ki a gázvezető csapot.
- ▶ Helyezze üzembe a terméket a kezelési utasításnak megfelelően és vételezzon melegvizet.
- ▶ Mérje meg a gáz csatlakozási nyomását.

Gázcsalád	A gáz megengedett csatlakozási nyomása
Földgáz G20	1,8 – 3,3 kPa (18 – 33 mbar)
PB-gáz G31	2,5–4,5 kPa (25–45 mbar)

Feltétel: A gáz csatlakozási nyomása nincs a megengedett tartományban



Veszély!

Anyagi károk veszélye nem megfelelő gáz csatlakozási nyomás miatt!

Ha a gáz csatlakozási nyomás a megengedett tartományon kívül van, az üzemzavarokat okozhat és a termék károsodásához vezethet.

- ▶ Ne végezzen beállításokat a terméken.
- ▶ Ellenőrizze a gáz bekötését.

- Ne helyezze üzembe a terméket.

- Ha nem tudja elhárítani a hibát, akkor értesítse a gázszolgáltató vállalatot.
- Zárja el a gázvezeték csapot.
- Vegye le a manométert.
- Helyezze fel a tömítést a tömítőcsavarra.
- Csavarja vissza a tömítőcsavart (1) a gázarmatúra mérőcsontjába.
- Nyissa ki a gázvezeték csapot.
- Ellenőrizze a mérőcsont gáztömörtségét.

6.6 A tömítettség ellenőrzése

- Ellenőrizze a gázvezeték és a melegvízkör tömítettségét.
- Ellenőrizze az égéstermék vezető kifogástalan szerelését.

6.7 A termék átadása az üzemeltetőnek

1. Ismertesse az üzemeltetővel a biztonsági berendezések elhelyezkedését és működését.
2. Tanítsa meg az üzemeltetőnek a termék kezelését. Válaszoljon az üzemeltető minden kérdésére.
3. Külön hívja fel az üzemeltető figyelmét azokra a biztonsági tudnivalókra, amelyeket be kell tartania.
4. Tájékoztassa az üzemeltetőt, hogy a terméket az előírt időközönként karban kell tartani.
5. Adja át megőrzésre az üzemeltetőnek a termékhez tartozó összes útmutatót és dokumentumot.
6. Ismertesse az üzemeltetővel az égéshez szükséges levegő ellátás és az égéstermék elvezetés kialakításával kapcsolatban elvégzett műveleteket és hívja fel rá a figyelmét, hogy tilos bármit módosítania.

7 Zavarelhárítás

7.1 Hiba felismerése és elhárítása

- Az üzemzavart optikailag a LED-ellenőrzőlámpa jelzi. A zavarelhárításhoz a függelékben található táblázatot használja.
- Minden zavarelhárítás után ellenőrizze az égéstermék szenzor kifogástalan működését.
- Ha egy hibát nem tud elhárítani, forduljon a Vaillant gyári vevőszolgálatához.

7.2 A termék hibaelhárítása

- A termék hibaelhárítását a következő lépésekben végezze el:
 - Zárja el a vízcsapot, és nyissa ki újból anélkül, hogy működtetné a főkapcsolót.
 - Hagyja nyitva a vízcsapot, és kapcsolja a terméket a főkapcsoló kétszeri megnyomásával ki és ismét be.
- Ha a hibaelhárítás nem sikerül vagy a terméket ismét blokkolja egy biztonsági berendezés, akkor végezzen teljes funkció-ellenőrzést, valamint szemrevételezést sérülések, kilazult összekötő kábelek, lelazult szerkezeti elemek stb. tekintetében. Adott esetben vegye fel a kapcsolatot a Vaillant vevőszolgálatával.
- A terméket csak akkor vegye ismét üzembe, ha az üzemzavart elhárította.

8 Ellenőrzés és karbantartás

- Tartsa be a minimális felülvizsgálati és karbantartási időintervallumokat. A felülvizsgálat eredményeitől függően korábbi karbantartás válhat szükségessé. A felülvizsgálati és karbantartási munkák táblázatát a függelékben találja.


8.1 Pótalkatrészek beszerzése

A termék eredeti alkatrészeit a gyártó a megfelelőségi vizsgálat keretében tanúsította a termékkel együtt. Ha karbantartás vagy javítás során nem tanúsított vagy nem jóváhagyott alkatrészeket használ, akkor ennek eredményeképpen a termék megfelelősége érvényét veszítheti, és így a termék nem fog megfelelni az érvényes szabványoknak.

Határozottan ajánljuk a gyártó eredeti pótalkatrészeinek használatát, ami garantálja a termék biztonságos és hibátlan működését. A rendelkezésre álló eredeti pótalkatrészekre vonatkozó információkért forduljon a jelen útmutató hátoldalán található kapcsolattartási címhez.

- Ha a karbantartáshoz vagy a javításhoz pótalkatrészekre van szüksége, akkor kizárólag a termékhez jóváhagyott eredeti pótalkatrészt használjon.


8.2 A termék leürítése




1. Lazítsa meg az ürítőcsavart (1) és az ürítés tömítőgyűrűjét.
2. Nyissa ki a termékhez csatlakoztatott összes melegvízcsapot, hogy a termék és a vezetékek teljesen leürüljenek.

8.3 Az égő leszerelése


1. Csatlakoztassa a gázvezeték szelepet és az elzárószelepet a hidegvízbevezetés elé.
2. Szerelje le a hidegvíz-csatlakozót a termékről.
3. Szerelje le a gázcsatlakozót a termékről.
4. Űrítse le a terméket.



5. Csavarja le a hollandi anyáját a vízszelepről. Távolítsa el a csipeszt az égő hidegvíz-csatlakozójáról.
6. Húzza le a csövet a vízszelepről, és az égő hidegvíz-csatlakozójából ki.



7. Húzza ki a kapcsolódobozba csatlakoztatott gyújtóelektródát és lángőrelektródát.
8. Távolítsa el a két csavart a fúvókacsóból.
9. Távolítsa el a két csavart a gázarmatúráról.
10. Vegye ki a gázarmatúrát a vízszeleppel együtt.




11. Csavarja le a hollandi anyát az égőnél a hőcserélő vízcsatlakozójáról.
12. Szerelje ki a négy csavart.
13. Kissé emelje meg az égőt, és óvatosan húzza ki előre.

8.4 Égő tisztítás

1. Óvatosan távolítsa el az égéstermék-maradványokat egy réz drótkéfével az égőről, ügyeljen rá, hogy az égő ne sérüljön meg.
2. Tisztítsa meg egy puha ecsettel a fúvókákat, injektorokat és égősinéket, és fújja ki sűrített levegővel a port és a szennyeződéseket kívülről befelé a felállítási helyiségen kívül.
3. Erősebb szennyeződésnél mossa ki az égőt szappanlúggal és öblítse le tiszta vízzel.


8.5 Fúvókacsó megtisztítása



1. Ellenőrizze a fúvókacsó részeit szennyeződések és sérülések szempontjából. Semmi esetre se szerelje le az égőfúvókákat!

2. Tisztítsa meg a szennyezett alkatrészeket egy puha ecsettel a felállítás helyén kívül, és szükség esetén cserélje ki a sérült alkatrészeket.
3. Ellenőrizze, nincsenek-e eldugulva az égőfúvókák. Ha egy fúvóka el van dugulva, akkor óvatosan távolítsa el a dugulást a fúvóka megsértése nélkül.

8.6 Áramlásbiztosító leszerelése




1. Húzza le a kábeleket az égéstermék szenzorról.
2. Távolítsa el a hőcserélő rögzítőlemezéről a 2-2 csavart.
3. Távolítsa el az áramlásbiztosító rögzítésére szolgáló csavarokat a termék hátfaláról.
4. Húzza ki az áramlásbiztosítót.

8.7 Áramlásbiztosító tisztítása

1. Szerelje le az áramlásbiztosítót. (→ Oldal: 17)
2. Fúvassa ki a port és a szennyeződést az áramlásbiztosító réseiből. Puha kefével távolítsa el a port és a ragadós szennyeződést az áramlásbiztosító külső felületéről. Vízet csak akkor használjon, ha leszerelte az égéstermék szenzort.

8.8 A hőcserélő leszerelése



Vigyázat!

Anyagi károk kockázata a hőcserélő sérülése miatt!

A hőcserélő be- és kiserelésékor keletkezett sérülések idő előtti kopáshoz vezetnek.

- Ügyeljen arra, hogy a be- és kiserelésékor a hőcserélő ne sérüljön meg, és ne hajoljon el.
- A hőcserélőt kiserelését mindig a megadott sorrendnek megfelelően végezze.

1. Csavarja le a hollandi anyát a hőcserélő melegvíz-csatlakozójáról.
2. Húzza le a biztonsági hőmérséklet-határolót amelyet egy szorító rögzít a hőcserélő jobb oldalán egy csőhöz.
3. Csavarja ki a csavart a melegvízkifolyó rögzítőbilincsből.
4. Távolítsa el a hőcserélőt.


8.9 A hőcserélő tisztítása

1. Mossa át vízszaggárral a hőcserélő lamelláit.
2. Távolítsa el az erősebb szennyeződéseket a hőcserélő lamelláiról egy puha kefével.
 - Ügyeljen arra, hogy a hőcserélő lamellái ne hajoljanak el.
3. Távolítsa el a zsírt és a port, adott esetben adjon zsírtisztítószert forró vízhez egy edényben.
4. Távolítsa el a vízkövet kereskedelmi forgalomban kapható vízköoldóval, vegye figyelembe a hozzá tartozó dokumentációt.
5. Öblítse le a hőcserélőt folyó víz alatt.

8.10 A sérülések javítása a hőcserélő bevonatán

1. A hőcserélő bevonatán keletkezett kisebb sérülések javításához használjon Supral-Stift-et.
2. Biztosítsa, hogy a sérült helyeken ne maradjanak lera-kódások vagy zsírtartalmú anyagmaradványok.
3. Használat előtt alaposan rázza fel a Supral-Stift-et.
4. Vékonyan és egyenletesen hordja fel a bevonóanya-got.

8.11 Vízszеле ellenőrzése




1. Vegye le a hidegvíz-csatlakozóvezetékét a hidegvíz-csatlakozóról (2).
2. Ellenőrizze szemrevételezéssel a (3) hidegvízszűrőt a hidegvíz-csatlakozó mögött szennyeződés és vízkö-vesség szempontjából.
3. Ha a hidegvízszűrő elszennyeződött vagy vízköves, akkor távolítsa el a szorítót (1) és húzza ki a hidegvíz-csatlakozót.
4. Vegye ki a hidegvízszűrőt a hidegvíz-csatlakozóból, és tisztítsa ki a hidegvízszűrőt.
5. Helyezze vissza a hidegvízszűrőt a hidegvíz-csatlakozóba.
6. Tegye a hidegvíz-csatlakozót újból a termék felfogó-jába, és rögzítse a szorítót.
7. Ismét rögzítse a hidegvíz-csatlakozóvezetékét a hidegvíz-csatlakozóhoz.
8. Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet-választó orsó forgat-ható-e. Ellenkező esetben lazítsa meg a szorítót a hő-mérséklet-választó orsóján, vegye le a szorítót, és tisztítsa meg a hőmérséklet-választó orsót.
9. Ellenőrizze a tömszelence tömítettségét. Tömítetlen tömszelence esetén cserélje ki a vízszелеpet.

8.12 Hőterhelés ellenőrzése

- ▶ Ellenőrizze a hőterhelést, ehhez vagy olvassa le a gázá-táramlás értékét a mérő számlálóján (volumetrikus mód-szer) vagy ellenőrizze az égőnyomást (égőnyomás-mód-szer).

Volumetrikus módszer



- ▶ Bizonyosodjon meg róla, hogy az ellenőrzés közben nem táplálnak be kiegészítő gázokat (pl. PB-gáz-levegő-keve-rékeket) a csúcsterhelés kiegyenlítéséhez. Ehhez lépjen kapcsolatba az illetékes gázellátásért felelős szervezet-tel.
- ▶ Biztosítsa, hogy az ellenőrzés közben ne üzemeljenek más gázkészülékek.
- ▶ Helyezze üzembe a terméket.
- ▶ Forgassa a hőmérséklet-választót (1) ütközésig az óra-mutató járásával megegyező irányban a vízmennyiség csökkentéséhez és a maximális vízhőmérséklet beállítá-sához.
- ▶ Forgassa a teljesítmény-forgókapcsolót (2) ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányban a termék maxi-mális teljesítményének beállításához.
- ▶ Állapítsa meg a szükséges átfolyó gázmennyiséget a névleges hőterhelés esetén a függelékben található Gázbeállítási táblázatok szerint.
- ▶ Jegyezze fel a gázóra állását.
- ▶ Végezzen melegvizet teljesen kinyitott vízcsappal, hogy a névleges vízmennyiség folyjon (Műszaki adatok).
- ▶ Kb. a termék 5 perces tartós üzeme után olvassa le a gázórán átfolyó gázmennyiséget, és hasonlítsa össze a névleges hőterhelésnél a függelékben található Gázbeál-lítási táblázatokban megadott értékkel.



Tudnivaló


±5% eltérés megengedett.

Feltétel: Az eltérés nagyobb, mint ±5%

- ▶ Ellenőrizze, hogy az égő fűvókacsövébe megfelelő égő-fűvókák vannak-e behelyezve azáltal, hogy az égőfűvó-kákon látható jelöléseket összehasonlíttja a függelékben található Gázbeállítási táblázatokban lévő adatokkal.
- ▶ Ha nem a megfelelő égőfűvókák vannak beépítve, ak-kor lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal. Ne helyezze üzembe a terméket.

- ▶ Ha a megfelelő égőfűvőkák vannak behelyezve, akkor folytassa a következő lépésekkel.
- ▶ Szerelje le az égőt. (→ Oldal: 15)
- ▶ Tisztítsa meg az égőt. (→ Oldal: 16)
- ▶ Szerelje be az égő részegységet a kiszereléssel ellentétes sorrendben.
- ▶ Ismételje meg a hőterhelés ellenőrzését.
- ▶ Ha az eltérés még így is nagyobb, mint $\pm 5\%$, akkor állítsa be a maximális hőterhelést (→ Oldal: 19).

Égőnyomás-módszer



- ▶ Csavarja ki a tömítőcsavart az égőnyomás mérőcsonkjából (1).
- ▶ Vegye ki a tömitést.
- ▶ Csatlakoztasson egy manométert (a felbontás minimum 0,1 mbar legyen).
- ▶ Helyezze üzembe a terméket.
- ▶ Forgassa a hőmérséklet-választót ütközésig az óramutató járásával megegyező irányban a vízmennyiség csökkentéséhez és a maximális vízhőmérséklet beállításához.
- ▶ Forgassa a teljesítmény-forgókapcsolót ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányban a termék maximális teljesítményének beállításához.
- ▶ Vételezzon melegvizet teljesen kinyitott vízcsappal, hogy a névleges vízmennyiség folyjon (Műszaki adatok).
- ▶ Olvassa ki a szükséges égőnyomást a függelékben található Gázbeállítási táblázatokból, és hasonlítsa össze az értéket a táblázat megfelelő értékével.



Tudnivaló

$\pm 10\%$ eltérés megengedett.


- ▶ Távolítsa el a manométert.
- ▶ Helyezze fel a tömítőcsavart és a tömitést a mérőcsonkra, húzza meg a tömítőcsavart és ellenőrizze a tömitettséget.

Feltétel: Az eltérés nagyobb, mint $\pm 10\%$

- ▶ Ellenőrizze, hogy az égő fűvőkacsővébe megfelelő égőfűvőkák vannak-e behelyezve azáltal, hogy az égőfűvőkákön látható jelöléseket összehasonlíttja a függelékben található Gázbeállítási táblázatokban lévő adatokkal.

- ▶ Ha nem a megfelelő égőfűvőkák vannak beépítve, akkor lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal. Ne helyezze üzembe a terméket.
- ▶ Ha a megfelelő égőfűvőkák vannak behelyezve, akkor folytassa a következő lépésekkel.
- ▶ Szerelje le az égőt. (→ Oldal: 15)
- ▶ Tisztítsa meg az égőt. (→ Oldal: 16)
- ▶ Szerelje be az égő részegységet a kiszereléssel ellentétes sorrendben.
- ▶ Ismételje meg a hőterhelés ellenőrzését.
- ▶ Ha az eltérés még így is nagyobb, mint $\pm 10\%$, akkor állítsa be a maximális hőterhelést (→ Oldal: 19).

8.13 Maximális hőterhelés beállítása



1. Forgassa a hőmérséklet-választót ütközésig az óramutató járásával megegyező irányban a vízmennyiség csökkentéséhez és a maximális vízhőmérséklet beállításához.
2. Forgassa a teljesítmény-forgókapcsolót ütközésig az óramutató járásával ellentétes irányban a termék maximális teljesítményének beállításához.
3. Csavarja ki a tömítőcsavart az égőnyomás mérőcsonkjából (1).
4. Csatlakoztasson egy manométert (a felbontás minimum 0,1 mbar legyen).



Vigyázat!

Gázszivárgás kockázata


A beállítócsavar a gázszervevény házában tömit.

- ▶ A beállítócsavart soha ne csavarozza ki teljesen.

5. Állítsa be egy lapos csavarhúzó segítségével a maximális hőterhelést a beállítócsavar (2).
6. Olvassa le a hőterhelés maximális értékét a manométeren.
7. Ha a függelékben található gázbeállítási táblázatoknak megfelelő helyes értékeket nem lehet beállítani, akkor ne helyezze üzembe a terméket, és értesítse a vevőszolgálatot.
8. Távolítsa el a manométert.

9. Helyezze fel a tömítőcsavart és a tömítést a mérő-csonkra, húzza meg a tömítőcsavart és ellenőrizze a tömítettségét.

8.14 Elemcsere



1. Biztosítsa, hogy az elemcsere közben ne nyissanak ki melegvízcsapot.



Veszély!

Robbanásveszély felhevült elemek miatt!

A kisült elemek felöltés vagy felhevülés miatt felrobbanhatnak.

- ▶ Ne töltsse fel a kisült elemeket.
- ▶ Biztosítsa, hogy az elemek ne kerüljenek tűzbe vagy egyéb módon ne hevüljenek fel.

2. Nyissa ki az elemrekesz (1) fedelét.



Tudnivaló

Az elemrekesz az első burkolat leszerelése nélkül hozzáférhető.



Veszély!

Életveszély a nem megfelelő elemek/akkuk miatt!

Ha nem megfelelő elem-/akkumulátortípusra cserélik az elemeket/akkumulátorokat, akkor robbanásveszély áll fenn.

- ▶ Az elemek/akkumulátorok cseréje esetén ügyeljen a megfelelő elem-/akkumulátortípusra.
- ▶ A használt elemeket/akkumulátorokat a jelen útmutatóban szereplő előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

3. Vegye ki a régi elemet (2), és helyezzen be új elemet az elemrekesz fedelében látható jelzés szerint.



Tudnivaló

Kizárólag D/LR20 típusú elemet használjon. Ne használjon újratölthető elemeket.

8.15 Az ellenőrzési és karbantartási munkák befejezése

- ▶ Szerelje be az összes szerkezeti elemet a kiszereléssel fordított sorrendben.
- ▶ Szerelje fel a termék burkolatát (→ Oldal: 11).
- ▶ Helyezze üzembe a terméket.
- ▶ Ellenőrizze az összes vezérlő-, szabályozó- és ellenőrző-berendezés, különösen az égéstermék szenzor (→ Oldal: 13) kifogástalan működését.
- ▶ Ellenőrizze a termék és az égéstermék elvezető rendszer tömítettségét.
- ▶ Jegyzőkönyvezzen minden elvégzett karbantartást.

8.16 A termék tömítettségének ellenőrzése

- ▶ Ellenőrizze a termék tömítettségét. (→ Oldal: 15)

9 Üzemen kívül helyezés

- ▶ Nyomja meg a főkapcsolót.
- ▶ Zárja el a gázlezárási csapot.
- ▶ Zárja el a hidegvízlezárási szelepet.
- ▶ Üritse le a terméket. (→ Oldal: 15)

10 A csomagolás ártalmatlanítása

- ▶ A csomagolást előírászerűen ártalmatlanítsa.
- ▶ Tartson be minden, erre vonatkozó előírást.

11 Vevőszolgálat

Javítási és felszerelési tanácsért forduljon a Vaillant központi képviselőjéhez, amely saját márkaszervizzel és szerződött Vaillant Partnerhálózattal rendelkezik. Megszűnik a gyári garancia, ha a készüléken nem a Vaillant Márkaszerviz vagy a javításra feljogosított Vaillant Partnerszerviz végzett munkát, illetve ha a készülékbe nem eredeti Vaillant alkatrészeket építettek be!

A Üzembe helyezési ellenőrzőlista

szám.	Tennivaló	Megjegyzés	Szükséges szerszám
1	Vízszűrő ellenőrzése	Meglétének ellenőrzése.	
2	Az induló víz térfogatáram ellenőrzése	A víz térfogatáram mennyiség nem lépheti túl a maximális értéket.	
3	A termék üzembe helyezése		
4	Ellenőrizze a teljes gázjárat tömítettségét	Használjon szivárgáskereső spray-t vagy gázérzékelő műszert.	Szivárgáskereső spray/gázérzékelő műszer
5	Ellenőrizze a teljes vízjárat tömítettségét	Ellenőrizze szemrevételezéssel.	
6	Az égéstermék szenzor működésének ellenőrzése	Lásd „Az égéstermék szenzor működésének ellenőrzése” fejezet.	Vaillant égéstermék rekesz
7	Kéményhuzat mérés	A maximális huzat nem haladhatja meg a 15 Pa értéket. Amennyiben túl nagy az érték, a kéményhuzatot megfelelő intézkedéssel korlátozni kell.	Kéményhuzat mérőműszer
8	Az égés ellenőrzése	Ellenőrizze az égéstermék kilépést. Előírt érték névleges hőterhelésnél: A mérést csak 10 perc névleges terheléssel való üzemelés után végezze el. – Földgáz: CO 200 ppm Cseppfolyós gáz: CO 300 ppm	Flexibilis vizsgálótűkör CO-mérőműszer
9	A gáz csatlakozási nyomásának ellenőrzése	Lásd „A gáz csatlakozási nyomásának ellenőrzése” fejezet.	U-csöves vagy digitális manométer
10	Kapcsolja ki, és ismét kapcsolja be a terméket		
11	Melegvíz funkció beállítása		
12	Adja át a kezelési utasítást az ügyfélnek		

B Zavarelhárítás

Zavar	Lehetséges kiváltó ok	Intézkedés
A termék nem működik. A LED nem világít.	Elem lemerült	- Cserélje ki az elemet. - Bizonyosodjon meg arról, hogy a hidegvízlezáró szelep nyitva van. - Adott esetben tisztítsa meg a szűrőt a hidegvízbemenetnél.
A LED a vételezés befejezése után 10 percig kéken villog. Hangos begyújtás.	Az elem töltöttsége túl kicsi	► Cserélje ki az elemet.
A termék nem helyezhető üzembe. A LED a vételezés befejezése után 10 percig pirosan villog.	A gázbevezetés megszakadt.	- Biztosítsa a gázbevezetést. - Cseppfolyós gáz esetén: Cserélje ki az üres gázpalackot teli gázpalackra. - Bizonyosodjon meg arról, hogy az elzárószelep nyitva van a gázcsatlakozásnál.
	Levegő van a gázbevezető vezetékben.	► Nyissa ki és zárja el többször a vízcsapot, hogy eltávolítsa a levegőt a gázbevezetésnél.
	Üzemzavar a gyújtóberendezésben	- Ellenőrizze a kábelcsatlakozást a dugaszolóérintkező felé. - Cserélje ki az elektródákat.
	A szervomotor meghibásodott.	► Cserélje ki a szervoszelepet.
A termék az üzemeltetés közben kikapcsol. A LED pirosan villog.	A gázbevezetés megszakadt.	- Biztosítsa a gázbevezetést. - Cseppfolyós gáz esetén: Cserélje ki az üres gázpalackot teli gázpalackra. - Bizonyosodjon meg arról, hogy az elzárószelep nyitva van a gázcsatlakozásnál.
	Levegő van a gázbevezető vezetékben.	► Nyissa ki és zárja el többször a vízcsapot, hogy eltávolítsa a levegőt a gázbevezetésnél.
	Az ionizációs áram túl kicsi.	► Ellenőrizze az ionizációs áramot.

Zavar	Lehetséges kiváltó ok	Intézkedés
A termék az üzemeltetés közben kikapcsol. A LED pirosan villog.	A lángdetektor meghibásodott.	1. Ellenőrizze a kábelcsatlakozást a dugaszolóérintkező felé. 2. Adott esetben cserélje ki a lángőrelektrodát.
	Az égéstermék elvezető korlátozott, emiatt túlhevül (az égéstermékcső eldugult).	► Ellenőrizze az égéstermék vezető helyes szerelését és a kifogástalan állapotát.
	Kábelszakadás vagy rövidzárlat a biztonsági hőmérséklet-határoló vagy az égéstermék szenzor kábelében.	► Ellenőrizze a kábelvezetést.
	A biztonsági hőmérséklet-határoló vagy az égéstermék szenzor meghibásodott.	1. Ellenőrizze a biztonsági hőmérséklet-határolót és az égéstermék szenzort. 2. Cserélje ki a hibás alkatrészt.

C Gázbeállítási táblázatok

Gyári gázbeállítás

Készülék kivétel	földgázhoz		PB-gázhoz	
Jellemzők az adattáblán	2H G20 - 2,5 kPa (25 mbar)		3P G31 - 2,5-4,5 kPa (25-45 mbar)	
Gyári beállítás	G20		G31	
Égőfűvókák jelölése	114/1	144/1	114/1	144/1
	085	085	050	051

Gázátáramlás


Gázcsalád	Gázátáramlás névleges hőterhelésnél l/min egységben	
	114/1	144/1
2H földgáz (G20)	38,3	48,7
PB-gáz, 3P (G31)	14,8	18,8

Égőnyomás

Gázcsalád	Égőnyomás névleges hőterhelésnél	
	114/1	144/1
2H földgáz (G20)	1,12 kPa (11,2 mbar)	1,38 kPa (13,8 mbar)
PB-gáz, 3P (G31)	3,17 kPa (31,7 mbar)	3,45 kPa (34,5 mbar)

D I típus bekötési kapcsolási rajz

Érvényesség: MAG mini 114/1 I(H-HU) VAGY MAG 144/1 I(H-HU)



1	Gázarmatúra	11	Kapcsolódoboz
2	Mikrokapcsoló	12	Összekötő kábel, sárga
3	Ionizációs elektróda	13	Összekötő kábel, fekete
4	Gyújtóelektróda	14	Elemrekesz, 1x 1,5 V
5	Égő	15	Összekötő kábel, piros
6	Összekötő kábel, áttetsző	16	Összekötő kábel, fekete
7	Összekötő kábel, kék	17	Összekötő kábel, kék
8	Biztonsági hőmérséklet-határoló	18	Összekötő kábel, narancsszínű
9	Égéstermék szenzor	19	Összekötő kábel, zöld
10	Összekötő kábel, piros		

E Felülvizsgálati és karbantartási időintervallumok

Az alábbi táblázat a gyártó követelményeit sorolja fel a minimális ellenőrzési és karbantartási időintervallumokkal kapcsolatban. Ha a nemzeti előírások és irányelvek rövidebb felülvizsgálati és karbantartási időintervallumokat követelnek meg, akkor a gyártó előírásai helyett ezeket kell figyelembe venni. Minden felülvizsgálati és karbantartási munka esetén végezze el a szükséges előkészítő és befejező munkákat.

#	Karbantartási munka	Intervallum	
1	Szennyeződések eltávolítása a termékről	Évente	
2	Égéstermék szenzor ellenőrzése szennyeződés és sérülés szempontjából. Égéstermék szenzor működésének ellenőrzése az égésterméknek az égéstermék rekesszel történő teljes eltorlaszolásával.	Évente	
3	Biztonsági hőmérséklet-határoló ellenőrzése szennyeződés és sérülés szempontjából.	Évente	
4	Égő tisztítás	Szükség esetén, legalább két évente	16
5	A hőcserélő tisztítása	Szükség esetén, legalább két évente	17
6	Fűvókacső megtisztítása	Szükség esetén, legalább két évente	16
7	Áramlásbiztosító tisztítása	Szükség esetén, legalább két évente	17
8	Gyújtóelektróda ellenőrzése sérülés szempontjából, elhajlott és sérült alkatrészek cseréje	Évente	
9	A mérőcsonc tömítésének ellenőrzése sérülés szempontjából, a sérült tömítések cseréje	Évente	
10	Vízkapcsoló (mikrokapcsoló) működésének ellenőrzése	Évente	
11	A termék próbaüzemének elvégzése melegvízkészítéssel együtt	Évente	
12	A tömítettség ellenőrzése	Évente	15
13	Hőterhelés ellenőrzése	Évente	18
14	A lángkép ellenőrzése. A lángok nem érhetnek a hőcserélő aknájába	Szükség esetén, legalább két évente	
15	Mérőcsonc és tömlők ellenőrzése szemrevételezéssel	Évente	
16	Szakítsa meg a hőáramlást a termoelem és a tartómágnes közötti kapcsolat megszakításával. A terméknek ki kell kapcsolnia	Évente	
17	Vízszelep ellenőrzése	Szükség esetén, legalább két évente	18
18	A mért égéstermék értékek és az elvégzett karbantartás jegyzőkönyvézése	Évente	
19	A termék ellenőrzése égéstermék esetleges kilépése tekintetében az áramlásbiztosítónál, zárt ajtók és ablakok, valamint felszerelt burkolat mellett	Évente	

F Műszaki adatok

Műszaki adatok – általános információk

	MAG mini 114/1 I(H-HU)	MAG 144/1 I(H-HU)
Rendeltetési ország (jelölés ISO 3166 szerint)	HU	HU
Jóváhagyott készülékkategóriák	II _{2H3P}	II _{2H3P}
Készülék méret, magasság	580 mm	680 mm
Készülék mérete, szélesség	310 mm	350 mm
A készülék méretei, mélység (forgókapcsolóval együtt)	255 mm	270 mm
Égéstermékcső csatlakozóátmérő	110 mm	130 mm
Égéstermékcső min. hossza	0,5 m	0,5 m
Gázcsatlakozás átmérő	1/2" kúpos	1/2" kúpos
Vízcsatlakozó átmérője (befolyás)	G1/2"	G1/2"
Vízcsatlakozó átmérője (kifolyás)	G1/2"	G1/2"

	MAG mini 114/1 I(H-HU)	MAG 144/1 I(H-HU)
Nettó tömeg	9,6 kg	12,2 kg
Bruttó tömeg	12,1 kg	15,1 kg
Ellenőrző jel/regisztrációs szám.	2806DP0322	2806DP0322

Műszaki adatok – teljesítmény/terhelés

	MAG mini 114/1 I(H-HU)	MAG 144/1 I(H-HU)
Melegvízmennyiség forró hőmérséklet-választó állás esetén	2,6 ... 5,5 l/min	3,4 ... 7,0 l/min
Melegvízmennyiség meleg hőmérséklet-választó állás esetén	5,4 ... 11,0 l/min	6,5 ... 14,0 l/min
Max. hőterhelés (a H _i fűtőértékre vonatkoztatva)	21,7 kW	27,7 kW
Min. hőterhelés (Q _{min.})	7,6 kW	9,7 kW
Max. hőteljesítmény (P _{max.})	18,1 kW	23,1 kW
Min. hőteljesítmény (P _{min.})	6,4 kW	8,3 kW
Szabályozási tartomány	6,4 ... 18,1 kW	8,3 ... 23,1 kW
Max. megengedett víznyomás P _{w max.}	1,3 MPa (13,0 bar)	1,3 MPa (13,0 bar)
Min. megengedett víznyomás P _{w min.} meleg hőmérséklet-választó beállításnál	0,31 bar (31 000 Pa)	0,43 bar
Min. megengedett víznyomás P _{w min.} forró hőmérséklet-választó beállításnál	0,16 bar (16 000 Pa)	0,22 bar
Égéstermék hőmérséklet max. hőteljesítménynél	200 °C	185 °C
Égéstermék hőmérséklet min. hőteljesítménynél	105 °C	90 °C
Min. kéményhuzat	1,5 Pa	1,5 Pa
Min. kéményhuzat termikus égéstermék csappantyú esetén	10,0 Pa	10,0 Pa

Műszaki adatok – G20 földgáz

	MAG mini 114/1 I(H-HU)	MAG 144/1 I(H-HU)
Gázcsatlakozási érték max. hőteljesítménynél	2,3 m³/h	2,92 m³/h
Gázcsatlakozó-nyomás	1,8 ... 3,3 kPa (18,0 ... 33,0 mbar)	1,7 ... 2,5 kPa (17,0 ... 25,0 mbar)
Égőfűvókák száma	24	28
Égőfűvóka	0,85 mm	0,85 mm
Égőnyomás	11,2 mbar (0,0112 bar)	13,8 mbar (0,0138 bar)
Levegőszükséglet az égéshez max. hőterhelés esetén	38,77 m³/h	50,24 m³/h
Levegőszükséglet az égéshez min. hőterhelés esetén	30,62 m³/h	40,55 m³/h
CO ₂ -tartalom max. hőteljesítménynél	6,3 %	6,2 %
CO ₂ -tartalom min. hőteljesítménynél	2,7 %	2,6 %
Max. égéstermék tömegáram	12,04 g/s	18,76 g/s
Min. égéstermék-tömegáram	9,12 g/s	14,91 g/s

Műszaki adatok – G31 PB-gáz

	MAG mini 114/1 I(H-HU)	MAG 144/1 I(H-HU)
Gázcsatlakozási érték max. hőteljesítménynél	1,69 kg/h	2,15 kg/h
Gázcsatlakozó-nyomás	2,5 ... 4,5 kPa (25,0 ... 45,0 mbar)	2,5 ... 4,5 kPa (25,0 ... 45,0 mbar)
Égőfűvókák száma	24	28
Égőfűvóka	0,5 mm	0,51 mm
Égőnyomás	31,7 mbar (0,0317 bar)	34,5 mbar (0,0345 bar)
Levegőszükséglet az égéshez max. hőterhelés esetén	38,3 m³/h	49,84 m³/h
Levegőszükséglet az égéshez min. hőterhelés esetén	28,9 m³/h	38,04 m³/h
CO ₂ -tartalom max. hőteljesítménynél	7,3 %	7,15 %
CO ₂ -tartalom min. hőteljesítménynél	3,3 %	3,2 %
Max. égéstermék tömegáram	13,81 g/s	18,73 g/s
Min. égéstermék-tömegáram	11,55 g/s	14,93 g/s

Címszójegyzék

A			V
A termék átadása az üzemeltetőnek	15	Vázlat	5
Adattábla	6	Vízcsatlakozás	12
Az égéstermék cső csatlakoztatása	12	Vízkő	12
Á		Vízszelep	18
Áramlásbiztosító	4, 14	Z	
B		Zavarelhárítás	15
Biztonsági berendezés	5		
C			
CE-jelölés	7		
Csomagolás ártalmatlanítása	20		
Csomagolás, ártalmatlanítás	20		
D			
Dokumentumok	6		
E			
Égési levegő bevezetés	4		
Égéstermék	4, 14		
Égéstermék elvezető, felszerelve	5		
Égéstermék felügyelő berendezés	4, 14		
Égéstermék szag	4		
Égéstermék-elvezetés	4		
Égő	15–16		
Elemcsere	20		
Ellenőrzési munkák	20		
Előírások	5		
Elülső burkolat, zárt állapotban	5		
F			
Fagy	4		
Felállítási hely	4		
Felülvizsgálati munkák elvégzése	15		
Fúvókacső	16		
G			
Gázcsatlakozó	12		
Gázcsoport	12		
Gázszag	3		
H			
Helyiséglevegőtől függő üzemeltetés	4		
Hibaelhárítás	15		
Hőcserélő	17–18		
K			
Karbantartási munkák	20		
Karbantartási munkák elvégzése	15		
Korrózió	4		
M			
Méskicsapódás	12		
Minimális távolság	7		
P			
PB-gáz	4, 12		
Pótalkatrészek	15		
R			
Rendeltetésszerű használat	3		
S			
Szakember	3		
Szakképzés	3		
Szállítási terjedelem	7		
Szerszám	5		
T			
Tömeg	11		
Tömítettség	15, 20		
U			
Üzemen kívül helyezés	20		

Szállító**Vaillant Saunier Duval Kft.**

Office Campus Irodaház

A épület, II. emelet

1097 Budapest ■ Gubacsi út 6. ■ Magyarország

Tel +36 1 464 7800

vaillant@vaillant.hu ■ www.vaillant.hu



0020271881_03

Kiadó/gyártó**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Deutschland

Tel. +49 (0)2191 18 0 ■ Fax +49 (0)2191 18 2810

info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Ezek az útmutatók, vagy ezek részei szerzői jogi védelem alatt állnak, és kizárólag a gyártó írásos beleegyezésével sokszorosíthatók, illetve terjeszthetők.

A műszaki változtatások joga fenntartva.