

Nummer E 8090



Gastec Certification B.V. bescheinigt hiermit, daß die
**Niedertemperatur Wandheizkessel mit dazugehöriger
Abgasanlage,**

Typen,

VU HU **2/3-*, VUW HU **2/3-*,

Hersteller **Vaillant GmbH,**

in **Remscheid, Deutschland**


die grundlegenden Anforderungen,
**Gasgeräte richtlinie (90/396/EWG), und der
Wirkungsgrad richtlinie (92/42/EWG), erfüllen**

PIN Nummer. : 0063BR3307

Bericht Nummer. : 177307

Prüfgrundlagen, Bestimmungsländer, Gaskategorien,
Installationsarten und verfügbare Typen sind in der dazugehörenden
Anlage genannt.

Apeldoorn, den 25. Juli 2007


Ir. M.L.D. van Rij,
Direktor.

GASTEC
Certification

Gastec Certification BV
P.O. Box 137
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50
7327 AC Apeldoorn
The Netherlands



BESCHEINIGUNG

EC TYP-EXAMINATION ZERTIFIKAT: E 8090

Anlage no.: 1
Datum: Juli 2007
PIN Nummer: 0063BR3307
Bericht Nummer: 177307

Liste der verfügbare Typen:

VU HU 122/3-5
VU HU 202/3-5
VU HU 242/3-5
VU HU 282/3-5
VUW HU 202/3-5
VUW HU 242/3-5
VUW HU 282/3-5

(VU = Zentral Heizung, VUW = Zentral Heizung, Brauchwasser, HU = Ungarn,
112 = 12kW, 202 = 20kW, 242 = 24kW, 282 = 28kW)

Richtlinien:

Gasgeräte richtlinie (90/396/EWG),
Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)

Prüfgrundlagen:

EN 483 (10-1999), EN 483 Supplement No A2 (07-2001),
EN 625 (9-1995)

Installationsarten:

C₁₂, C₃₂, C₄₂, C₅₂, C₈₂, B₂₂, B₃₂

Bestimmungsländer und Gaskategorien:

Die vorgenannten Produkten sind, gemeinsam mit den in den Montageanleitung 00200029225
aufgeführten Abgasanlagen, zugelassen für:

HU	II ₂ HS3B/P	G20	- 20mbar,
		G25.1	- 25mbar,
		G30/G31	- 30mbar, 50mbar