

Nummer E 8090



Gastec Certification B.V. bescheinigt hiermit, daß die  
**Niedertemperatur-Wandheizkessel mit dazugehöriger  
Abgasanlage,**

Typen,

**VUW HU ..2/3-3 M**

Hersteller **Vaillant GmbH,**

in **Remscheid, Deutschland**


die grundlegenden Anforderungen,  
**Gasgeräte richtlinie (90/396/EWG),** und der  
**Wirkungsgrad richtlinie (92/42/EWG),** erfüllen

PIN Nummer. : 0063BQ3944

Bericht Nummer. : 176944

Prüfgrundlagen, Bestimmungsländer, Gaskategorien,  
Installationsarten und verfügbare Typen sind in der dazugehörenden  
Anlage genannt.

Apeldoorn, den 27. April 2007

  
Ir. M.L.D. van Rij,  
Direktor.

**GASTEC**  
▲  
**Certification**

Gastec Certification BV  
P.O. Box 137  
7300 AC Apeldoorn

Wilmersdorf 50  
7327 AC Apeldoorn  
The Netherlands



**BESCHHEINIGUNG**

EC TYP-EXAMINATION ZERTIFIKAT: E 8090

Anlage no.: 1  
Datum: April 2007  
PIN Nummer: 0063BQ3944  
Bericht Nummer: 176944

Liste der verfügbare Typen:

VUW HU 242/3-3 M

(VUW = Zentral Heizung, Brauchwasser, HU = Ungarn, 242 = 24kW)

Richtlinien:

Gasgeräte richtlinie (90/396/EWG),  
Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG)

Prüfgrundlagen:

EN 483 (10-1999), EN 483 Supplement No A2 (07-2001),  
EN 625 (9-1995)

Installationsarten:

C<sub>12</sub>, C<sub>32</sub>, C<sub>42</sub>, C<sub>52</sub>, C<sub>82</sub>, B<sub>22</sub>, B<sub>32</sub>

Bestimmungsländer und Gaskategorien:

Die vorgenannten Produkten sind, gemeinsam mit den in den Montageanleitung 806026  
aufgeführten Abgasanlagen, zugelassen für:

HU	II <sub>2</sub> HS3B/P	G20	- 25mbar,
		G25.1	- 25mbar,
		G30/G31	- 30, 50mbar